

**Baumaßnahme: Haus 46, Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)**

**Leistung: Los 3340 - Metall-Glas-Elemente**

**Vergabenummer: H46/Los\_3340/2023**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 01:**

"Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Position 01.02.27 wird die Zulage Rauchschutz nach DIN 4102, S200-C5 nach DIN EN 13501, für 12 Stk. Türelemente ausgeschrieben. Dabei wird sich in vorgenannter Position auf 3 unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen bezogen, welche innerhalb des Türtypes M03 auch noch unterschiedliche Abmessungen aufweisen.

- M01 = Türelement einflügelig, Abmessung B x H bis 1,385 x 2,40 m
- M03 = Türelement einflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H 1,51 x 2,155 m
- M03 = Türelement einflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H 2,20x 2,135 m
- M03 = Türelement einflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H 2,45x 2,40 m
- M06 = Schiebetür einflügelig, mit Seitenteil, Abmessung B x H 2,20 x 2,135 m

Bei dem angefragten Einheitspreis der o.g. Zulage für 12 Stk. Türelemente, geht nicht hervor, welche der betreffenden Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in unterschiedlichsten Abmessungen in welcher Stückzahl, in den 12 Stk. Zulagen ausgeschrieben sind/ angeboten werden sollen, weshalb eine Kalkulation dieser Zulageposition nicht möglich ist.

Im Übrigen ist es absolut unüblich eine Zulageposition Rauchschutz, für unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in einer Position auszuschreiben. Durch den Ausschreibenden ist für jeden Türtyp, für jede Türabmessung, für jede Türausführung eine gesonderte Zulageposition auszuschreiben, nur dann kann ein exakter Einheitspreis angeboten werden.

Unter Position 01.02.28 wird die Zulage Brandschutzanforderung: T30 nach DIN 4102, EI2 30 nach DIN EN 13501 und

Rauchschutzanforderung: RS nach DIN 4102, S200-C5 nach DIN EN 13501; für 12 Stk. Türelemente ausgeschrieben. Dabei wird sich in vorgenannter Position auf 3 unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen bezogen, welche innerhalb des Türtypes M03 auch noch unterschiedliche Abmessungen aufweisen.

- M01 = Türelement einflügelig, Abmessung B x H bis 1,385 x 2,40 m
- M03 = Türelement einflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H 1,51 x 2,155 m
- M03 = Türelement einflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H 2,20x 2,135 m
- M03 = Türelement einflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H 2,45x 2,40 m
- M06 = Schiebetür einflügelig, mit Seitenteil, Abmessung B x H 2,20 x 2,135 m

Bei dem angefragten Einheitspreis der o.g. Zulage für 12 Stk. Türelemente, geht nicht hervor, welche der betreffenden Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in unterschiedlichsten Abmessungen in welcher Stückzahl, in den 12 Stk. Zulagen ausgeschrieben sind/ angeboten werden sollen, weshalb eine Kalkulation dieser Zulageposition nicht möglich ist.

Im Übrigen ist es absolut unüblich eine Zulageposition Rauchschutz, für unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in einer Position auszuschreiben. Durch den Ausschreibenden ist für jeden Türtyp, für jede Türabmessung, für jede Türausführung eine gesonderte Zulageposition auszuschreiben, nur dann kann ein exakter Einheitspreis angeboten werden.

Unter Position 01.02.29 wird die Zulage Rauchschutz nach DIN 4102, S200-C5 nach DIN EN 13501, für 21 Stk. Türelemente ausgeschrieben. Dabei wird sich in vorgenannter Position auf 3 unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen bezogen, welche innerhalb der Türtypen M02, M4 und M5 auch noch unterschiedliche Abmessungen aufweisen.

- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 1,885 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,135 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,385 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,635 x 2,40 m
- M04 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 3,200x 2,40 m
- M04 = Türelement zweiflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H , 4,13 x 2,40 m
- M05 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 1,64 x 2,40 m
- M05 = Türelement zweiflügelig,, Abmessung B x H 2,45 x 2,40 m

Bei dem angefragten Einheitspreis der o.g. Zulage für 21 Stk. Türelemente, geht nicht hervor, welche der betreffenden Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in unterschiedlichsten Abmessungen in welcher Stückzahl, in den 21 Stk. Zulagen ausgeschrieben sind/ angeboten werden sollen, weshalb eine Kalkulation dieser Zulageposition nicht möglich ist.

Im Übrigen ist es absolut unüblich eine Zulageposition Rauchschutz, für unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in einer Position auszuschreiben. Durch den Ausschreibenden ist für jeden Türtyp, für jede Türabmessung, für jede Türausführung eine gesonderte Zulageposition auszuschreiben, nur dann kann ein exakter Einheitspreis angeboten werden.

Unter Position 01.02.30 wird die Zulage Brandschutzanforderung: T30 nach DIN 4102, EI2 30 nach DIN EN 13501 und Rauchschutz nach DIN 4102, S200-C5 nach DIN EN 13501, für 23 Stk. Türelemente ausgeschrieben. Dabei wird sich in vorgenannter Position auf 3 unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen bezogen, welche innerhalb der Türtypen M02, M4 und M5 auch noch unterschiedliche Abmessungen aufweisen.

- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 1,885 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,135 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,385 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,635 x 2,40 m
- M04 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 3,200x 2,40 m
- M04 = Türelement zweiflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H , 4,13 x 2,40 m
- M05 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 1,64 x 2,40 m
- M05 = Türelement zweiflügelig,, Abmessung B x H 2,45 x 2,40 m

Bei dem angefragten Einheitspreis der o.g. Zulage für 23 Stk. Türelemente, geht nicht hervor, welche der betreffenden Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in unterschiedlichsten Abmessungen in welcher Stückzahl, in den 23 Stk. Zulagen ausgeschrieben sind/ angeboten werden sollen, weshalb eine Kalkulation dieser Zulageposition nicht möglich ist.

Im Übrigen ist es absolut unüblich eine Zulageposition Rauchschutz, für unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in einer Position auszuschreiben. Durch den Ausschreibenden ist für jeden Türtyp, für jede Türabmessung, für jede Türausführung eine gesonderte Zulageposition auszuschreiben, nur dann kann ein exakter Einheitspreis angeboten werden.

Unter Position 01.02.31 wird die Zulage Brandschutzanforderung: T90 nach DIN 4102, EI2 90 nach DIN EN 13501 und Rauchschutz nach DIN 4102, S200-C5 nach DIN EN 13501, für 11 Stk. Türelemente ausgeschrieben. Dabei wird sich in vorgenannter Position auf 3 unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen bezogen, welche innerhalb der Türtypen M02, M4 und M5 auch noch unterschiedliche Abmessungen aufweisen.

- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 1,885 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,135 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,385 x 2,40 m
- M02 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 2,635 x 2,40 m
- M04 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 3,200x 2,40 m

- M04 = Türelement zweiflügelig mit Seitenteil, Abmessung B x H , 4,13 x 2,40 m
- M05 = Türelement zweiflügelig, Abmessung B x H 1,64 x 2,40 m
- M05 = Türelement zweiflügelig,, Abmessung B x H 2,45 x 2,40 m

Bei dem angefragten Einheitspreis der o.g. Zulage für 11 Stk. Türelemente, geht nicht hervor, welche der betreffenden Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in unterschiedlichsten Abmessungen in welcher Stückzahl, in den 11 Stk. Zulagen ausgeschrieben sind/ angeboten werden sollen, weshalb eine Kalkulation dieser Zulageposition nicht möglich ist.

Im Übrigen ist es absolut unüblich eine Zulageposition Rauchschutz, für unterschiedliche Türtypen/ Türabmessungen/ Türausführungen in einer Position auszuschreiben. Durch den Ausschreibenden ist für jeden Türtyp, für jede Türabmessung, für jede Türausführung eine gesonderte Zulageposition auszuschreiben, nur dann kann ein exakter Einheitspreis angeboten.

Mit freundlichen Grüßen“

### **Antwort 01:**

- Für die Pos. 1.2.27+28 trifft der Türtyp M06 nicht zu und entfällt. Schiebetüren werden ohne Brand- und Rauchschutzanforderungen hergestellt.
- Für die Pos. 1.2.27+28 trifft der Türtyp M03 nicht zu und entfällt. Es verbleibt der Türtyp M01, Größe entspr. Pos. 2.1.1.
- Für die Pos. 1.2.29-31 trifft der Türtyp M04 nicht zu und entfällt. Es verbleibt der Türtyp M02 und M05, Größe B/H bis 2,635/2,400m,
- Ergänzt wird die Pos. 2.1.35 mit Zulage T30-RS für 1-fl. Türen mit Seitenteil, sh. neues LV
- Ergänzt wird die Pos. 2.1.36 mit Zulage RS für 2-fl. Türen mit Seitenteil, sh. neues LV