



**Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
Zentrale Vergabestelle**

An alle Bewerber zum Verfahren
542001.SM04/1/6/23/555

Bearbeiter/in: Frau Friedrich
Dienstgebäude: Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz
Zimmer-Nr.: 2005
Telefon: 03733 831-1933
Telefax: 03733 831-85-1933
E-Mail: Katrin.friedrich@kreis-erz.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Unsere Zeichen: 542001.SM04/1/6/23/555
Datum: 16.01.2024

Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)

**Neubau Straßenmeisterei Heinzebank, Flurstück 613/13, Gemarkung Hilmersdorf,
09429 Wolkenstein, An der Heinzebank 20, Los 300-02-Rohbauarbeiten
Vergabenummer: 542001.SM04/1/6/23/555**

2. Informationsschreiben

hier: Bieteranfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung erhielten wir die beiliegenden Anfragen. Hier erhalten Sie die entsprechenden
Beantwortungen mit der Bitte, um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Fragestellung: Pos. 1.06.017 Punktfundamente

Keine Betonklasse angegeben.

Beantwortung:

C30/37 XC2, XD1, WF

Fragestellung Pos. 1.06.020 Aussparung für Einläufe

Gem. Langtext sind hier einzelne Einläufe gemeint. Die Maßeinheit ist aber Meter. Wie wird das auf-
gemessen?

Beantwortung:

Einheit: 24 Stück

Fragestellung Pos. 1.06.024 Bodenplatte

Beton C25/30 ist mit XD3 nicht herstellbar. Es wäre mindestens ein C35/45 erforderlich. Was soll
eingebaut werden?

Beantwortung:

Bodenplatte Büro: C25/30 XC2, XA1, WF

Sprechzeiten

Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr
Di 08:00 – 18:00 Uhr
Do 08:00 – 16:00 Uhr

Kontakt

Telefon 03733 831-0
Telefax 03733 22164
E-Mail info@kreis-erz.de

Bankverbindung

Erzgebirgssparkasse
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67
BIC WELADED15TB
UST-IdNr. DE260587011



Fragestellung Pos. 1.06.069 Stahlbetonwand

Einheit m³? Dann passt die Schalungsmenge in der Folgeposition nicht.

Beantwortung:

Einheit: 24 m²

Fragestellung Pos. 1.06.075 Aussparungen in Streifenfundamenten

„Fundamentdicke: bis ca. 1,27 cm“?

Beantwortung:

Fundamentdicke: bis ca. 1,27 m

Fragestellung Pos. 1.06.092 Rückbiegeanschluss

Es fehlen Angaben zu Art der Bewehrung (Durchmesser) und Abstand! Ein- oder Zweireihig? Genaue Bezeichnung des Artikels würde helfen!

Beantwortung:

HTB 120-8 / 10-7-1250 h=215 b1=320 lü=115

Fragestellung Pos. 1.06.112 Stütze

Widerspruch in Kurz- und Langtext zum Querschnitt!

Beantwortung:

Querschnitt: ca. 50 x 35 cm

Fragestellung Pos. 1.07.002 Einbaudosen

Maßeinheit Meter? Wie soll die Abrechnung erfolgen?

Beantwortung:

Einheit: 55 Stück

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 

Friedrich

-Zentrale Vergabestelle-

SG Zentraler Service