

Auftraggeber:  
 Stadt Rothenburg/O.L.  
 Marktplatz 1  
 02929 Rothenburg/O.L.

**Offenes Verfahren:**

**Neubau Oberschule Rothenburg/O.L. mit Außenanlagen,  
 Los 127 Tischlerarbeiten - Innentüren**

**Fragekatalog Bieterfragen im Rahmen der Angebotsbearbeitung**

	Frage	Antwort
1	<p>Kantenausführung            Es sind Türblattkanten, belegt mit einer ABS-Kante, ausgeschrieben. ABS ist ein Kunststoff aus Acrylnitril-Butadien-Styrol, womit eine eindeutige chemische Vorgabe definiert ist.</p> <p>Wir fordern hier eine allgemeine Formulierung: Die Türkanten sollen mit einer Dickschichtkante, d=ca. 2 mm aus geeignetem Kunststoff ausgeführt werden. Die Kanten müssen geeignet für die Ausführung als Türkanten geeignet sein.</p>	<p>Wir bedanken uns für den Hinweis.</p> <p>Das Leistungsverzeichnis wird dahingehend überarbeitet und allen Bietern im Laufe des 17.01.2024 neu zur Verfügung gestellt.</p>
<b>Stand: 16.01.2024</b>		
2	<p>Bei der Vorbereitung des Angebotes zum BV Oberschule Rothenburg haben sich folgende Rückfragen ergeben:</p> <p>Zu LV-Pos. 03.04.2:            Im Leistungstext ist nicht eindeutig erkennbar woraus das Türblatt bestehen soll. Im oberen Teil soll dies aus Kunststoff sein, im unteren Teil jedoch aus nässeempfindlichen Holzwerkstoff (vermutliche Dopplung im Text). Welches Material soll das Türblatt haben?</p>	<p>Die Position 03.04.2 Innentürelement, Holz, 1-flg. 760/2135 mm, WD 135 mm, mech. Klasse 2 erhält ein Türblatt aus nässeempfindlichen Holzwerkstoff mit Einlage aus Röhrenspanplatte.</p> <p>Lediglich die Oberfläche des Türblattes besteht aus Kunststoff, Decklage aus HPL-Beschichtung, Farbe Grau.</p> <p>Gleiches gilt für die Position 03.04.1 Innentürelement, Holz, 1-flg. 760/2135 mm, WD 135 mm, mech. Klasse 2. Diese erhält ebenfalls ein Türblatt aus Holzwerkstoff mit einer Oberfläche aus Kunststoff (Decklage). Allerdings wird hierbei das Türblatt in Farbe Esche Natur ausgeführt.</p>

	<p>Detailzeichnung/Leitdetail Türen: Hier ist bei mehreren Türen eine Beschriftung eingezeichnet. Im LV-Text ist eine Kennzeichnung der Türen jedoch nicht erkennbar gewesen. Wir gehen daher davon aus, dass die Kennzeichnung in einem anderem Leistungsverzeichnis ausgeschrieben wurde.</p> <p>Wir bitten Sie dazu um kurzfristige Rückinformation.</p>	<p>Die Beschriftungen, wie z.B. die Bezeichnung der Fachkabinette auf den Glasseiten- teilen werden bauseits erbracht und sind daher nicht Teil des Leistungsverzeichnisses.</p>
<b>Stand: 19.01.2024</b>		