

Baumaßnahme: Haus 46, Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)
Leistung: Los 3603 - Fensterbänke
Vergabenummer: H46/Los3603/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 01:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Leitbeschreibung werden fugenlos beschichtete Fensterbänke mit ummantelten Verbundwerkstoff aus Holz-und Kunstharz beschrieben.

In Pos. 02.01.3, 02.01.4, 02.01.8 sind diese mit einen nichtbrennbaren Trägermaterial, A2 beschrieben.

Nach Auskunft mehrerer Holzgroßhändler wären derartige Fensterbänke nicht beschaffbar. Ist es für diese Art Fensterbänke auch möglich die Vorderkante mit einen ABS-Umleimer zu versehen?

Ansonsten bitten wir um Benennung des Planungsfabrikates.

Mit freundlichen Grüßen“

Antwort 01:

Die betreffenden Positionen beschreiben einen mineralisch gebundenes Trägermaterial. Hier stehen industrielle Gipsfaserplatten in A1 als Bekleidungsgrund für HPL/ABS zur Verfügung. Wir haben ein Herstellerbeispiel beigelegt, welches lediglich als Orientierung dient. Der LV-Text bleibt dahingehend unverändert.

3-seitige ABS-Umleimer sind bereits Bestandteil des Leistungsbeschriebs. Die Frage erübrigt sich.

Wir möchten darauf hinweisen, dass es dem Bieter freisteht, ein passendes Produkt anzubieten, solange es den spezifizierten Anforderungen entspricht.

Wir betonen, dass das genannte Fabrikatsbeispiel lediglich als Orientierung dient, und andere ähnliche Produkte sind ausdrücklich erwünscht.