



**Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
Zentrale Vergabestelle**

An alle Bewerber zum Verfahren
542001.SM04/1/6/23/556

Bearbeiter/in: Frau Friedrich
Dienstgebäude: Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz
Zimmer-Nr.: 2005
Telefon: 03733 831-1933
Telefax: 03733 831-85-1933
E-Mail: Katrin.friedrich@kreis-erz.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Unsere Zeichen: 542001.SM04/1/6/23/556
Datum: 01.02.2024

Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)

**Neubau Straßenmeisterei Heinzebank, Flurstück 613/13, Gemarkung Hilmersdorf,
09429 Wolkenstein, An der Heinzebank 20, Los 300-04-Stahlbauarbeiten
Vergabenummer: 542001.SM04/1/6/23/556**

**hier: 3. Informationsschreiben
Bieteranfragen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung erhielten wir die beiliegenden Anfragen. Hier erhalten Sie die entsprechenden
Beantwortungen mit der Bitte, um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Weiterhin erhalten Sie ein korrigiertes Leistungsverzeichnis(Änderungen/Anpassungen im Titel 1.3
Stahlrahmen, Verbände, Wände) sowie ein korrigiertes LV als d83,
2 Pläne: Isometrie und Genehmigungstatik, aktueller Bauablaufplan

Fragestellung zur Pos. 1.3.29 – Distanzproile HEB:

.....bei der LV-Pos. 1.3.29 Distanzprofile HEB 140 l=60mm stimmt das Verhältnis zwischen Stück-
zahl und Länge nicht mit dem angegebenen Gewicht überein. Bei einer Stückzahl von 62 und einer
Länge von 60mm ergeben sich nur ungefähr 128kg, keine 700 kg.

Beantwortung:

Die Statische Berechnung (LPH 4) v. 08.01.2024 bildet die neue Grundlage des korrigierten LV. Die
sich daraus ergebenden inhaltlichen Ergänzungen und Massen/ Mengen sind in die Korrektur ein-
gearbeitet. Die neuen Positionen und die Statische Berechnung v. 08.01.2024 werden zur Ange-
botserstellung zur Verfügung gestellt.

Fragestellung zur Vorstatik und Ausschreibung

.....Bei der Bearbeitung der Ausschreibung ist aufgefallen, dass es einen Widerspruch

Sprechzeiten
Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr
Di 08:00 – 18:00 Uhr
Do 08:00 – 16:00 Uhr

Kontakt
Telefon 03733 831-0
Telefax 03733 22164
E-Mail info@kreis-erz.de

Bankverbindung
Erzgebirgssparkasse
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67
BIC WELADED1STB
USt-IdNr. DE260587011

zwischen Vorstatik und Ausschreibung gibt.

Pos. 1.3.01 82t Binder HEA650 und Stützen HEA 650 in S235 (Haupthalle) -> laut Vorstatik Achse 5-14

Pos. 1.3.02 60t-Binder Nebenrahmen HEA 650 in S355 -> laut Vorstatik nur 2 Binder Achse 3-4 ca. 10t
Hier stimmt irgendetwas nicht oder gibt es eine andere Statik?

Beantwortung:

Die Statische Berechnung (LPH 4) v. 08.01.2024 bildet die neue Grundlage des korrigierten LV. Die sich daraus ergebenden inhaltlichen Ergänzungen und Massen/ Mengen sind in die Korrektur eingearbeitet. Die neuen Positionen und die Statische Berechnung v. 08.01.2024 werden zur Angebotserstellung zur Verfügung gestellt.

Fragestellung:

Bei der Bearbeitung des Stahlbau Loses ist aufgefallen, dass keine Gerüste ausgeschrieben sind.

Für die Montage der Trapezbleche werden jedoch Gerüste benötigt.

Kann es sein, dass die Gerüste in einem anderen Los ausgeschrieben sind?

Beantwortung:

Ein Gerüst ist nicht mit anzubieten. Gerüstbauarbeiten werden separat ausgeschrieben.

Die Datei der Genehmigungsstatik können Sie auf der ERZ-Cloud unter folgendem Link herunterladen:

Link: <https://nx3169.your-storage.de/s/X7Sx2x2rsYPwxKd>

Passwort: Wgx9qopRDy

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.



Friedrich

-Zentrale Vergabestelle-

SG Zentraler Service

Anlagen

- Korrigiertes LV als pdf

- Korrigiertes LV als d83

- 2 Pläne: Isometrie

- Genehmigungsstatik

- Bauablaufplan