

Klinikum Region Hannover GmbH - Neubau KRH-Zentralapotheke

Offenes Verfahren „Trockenbauarbeiten“

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 63879-2024

Beantwortung von Bieterfragen, Stand: 09.02.2024

Lfd. Nr.	Fragen und Antworten
Frage 1	<p>Pos. 26.04.0310 + 0320 Wandanschluss für Systemtrennwand, rechtwinklig aus eloxiertem Aluminium - Wo soll der Wandanschluss hin, im LV ist keine Systemtrennwand enthalten. Die Maßangabe des Winkels fehlt ebenso</p> <p>Pos. 26.09.0730 + 0740 und 26.09.0920 Revisionsklappe mit Füllung aus Metall-Paneeln - Im LV sind keine Metallpaneele enthalten. Falls diese Reviklappen tatsächlich angeboten werden sollen, dann bitte Füllung genauer beschreiben.</p> <p>Wir bitten um Aufklärung</p>
Antwort 1	<p>Bei der Pos. 26.04.0310 + 0320 handelt es sich um den Anschluss einer Trockenbauwand an eine Stahlbetonwand. Bei der Pos. 0320 handelt es sich um den rechtwinkligen Anschluss zweier Trockenbauwände.</p> <p>Bei der Pos. 26.09.0730 + 0740 und 26.09.0920 handelt es sich um Revisionsklappen aus beschichtetem Stahlblech mit Schnappverschluss.</p>
Nachlieferungen von Unterlagen	1) -