

Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)
Leistung: Los 3310 - Innentüren Holz
Vergabenummer: H46/Los3310/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bearbeiten zurzeit die Ausschreibung zu o.g. Bauvorhaben und Gewerk und haben folgende Rückfrage:

Leitbeschreibung Ausstattung - Drückerform

Ausgeschrieben wird hier ein Drücker mit dem Hals konisch aufgeweitet.

Hierbei handelt es sich eindeutig um eine versteckte Produktvorgabe der Fa. FSB. Dies ist gemäß VOB nicht zulässig, da wir so in unserer Wettbewerbsfähigkeit stark eingeschränkt sind.

Wir bitten um Änderung der Ausschreibung.

Wir bitten um Beantwortung der Bieterfragen bis zum 13.02.2024.

Vielen Dank!"

Antwort 1:

Es handelt sich um einen produktneutralen Beschrieb des Beschlags, der so und nicht anders für den bestimmungsgemäßen Gebrauch (hier Suizidhemmung ohne den noch strengeren Anforderungen an Vandalismuseignung, wie bspw. JVA-Betrieb genügen zu müssen) erforderlich ist.

Wir verstehen Ihre Bedenken bezüglich möglicher Einschränkungen Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass die Erfüllung dieser Anforderungen ein wesentlicher Bestandteil der Ausschreibung ist.

Jeder Bieter hat die Möglichkeit, diese Anforderungen zu erfüllen. Andernfalls muss der Bieter beachten, dass er möglicherweise nicht für die ausgeschriebene Leistung geeignet ist.