

Vergabestelle:
 Poliklinik gGmbH Chemnitz
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH
 Zentrales Beschaffungsmanagement-
 Zentrale Vergabestelle
 Flemmingstraße 2g
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: B0224/IV/01
Vergabeart: EU OV nach VOB/A Abschnitt 2
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 27.03.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 27.05.2024

GeM/HaA

Chemnitz, 29.02.2024

1. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) inkl. angegliedertem Frühförderbereich (FFB) der Poliklini gGmbH Chemnitz	Maßnahmenummer:	30.000.312
Angebot für:	VE 401 – Wärmedämmung Brandschutz		

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfrage		Beantwortung durch Vergabestelle
1	Titel 1.1. ab Position 01.01.07. und Titel 1.2. - welches Material ist hier gewünscht. Eine Pur-/Pir Hartschaumisolierung mit schallreflektierender Schwerschicht, absorbierendem weichfedernden Spezialschaum, reisfesten Gittergewebe und innenliegender Folie ist mir nicht bekannt. Das klingt, wenn man den Pur-/Pir Anteil mal weglässt, eher nach Missel - KL. Könnten Sie dies bitte präzisieren oder das gewünschte Material benennen.	Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen 01.01.07 bis 01.01.29 sowie 01.02.01 bis 01.02.08 wurden aufgrund einer Bieteranfrage vom 27.02.2024 geprüft. Die Positionen sind als Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 zu kalkulieren.
2	Pos. 02.01.01. bis 02.01.051 - hier schreiben Sie in Ihrem Text explizit „Ausführung als Kälte-dämmung“ Der angegebene Wärmeleitfähigkeit lässt sowohl Rockwool Teclit, wie auch z.B. Isover Pipe Alu 2 zu. Wir bitten hier um Produktpräzisierung.	Die Ausschreibung erfolgte produktneutral. Grundsätzlich kann daher jedes Fabrikat eingesetzt werden, welches die beschriebenen Anforderungen erfüllt.
3	Position 4.1.4. - sicherlich nur ein Schreibfehler, aber eine Präzisierung wäre wünschenswert. Es sit in einer Position sowohl Elastomerschaum und auch Mineralwolle ausgeschrieben.	Aufgrund einer Bieterfrage vom 27.02.2024 wurde die Position 04.01.04 geprüft und festgestellt, dass der Langtext im Leistungsverzeichnis nicht korrekt beschrieben wurden. Die Position 04.01.04 ist gemäß nachfolgender korrigierter Beschreibung zu kalkulieren: Kälte-dämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Zentrale flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz STLB-Bau 10/2023 047 Kälte-dämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, in Zentrale, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN 13469 und DIN EN

		12086, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Stahl, feuerverzinkt, mit Luftspalt, Überlappungen verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.
4	Prinzipiell schreiben Sie bei Elastomerschaumdämmung immer die Brandklasse B1 - schwerentflammbar aus. Unter der Brandklasse B1 ist sowohl die Klassifizierung S1 /S2 / S3 möglich. Wir bitten auch hier um eine Präzisierung.	Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen zu Elastomerschaumdämmung unter der Bandklasse B1 sind prinzipiell in der Klassifizierung S2 zu kalkulieren.

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen



Marcus Georgi
Geschäftsbereichsleiter
Zentrales Beschaffungsmanagement
Klinikum Chemnitz Logistik- und
Wirtschaftsgesellschaft mbH