

Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)
Leistung: Los 3310 - Innentüren Holz
Vergabenummer: H46/Los3310/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bearbeiten zurzeit die Ausschreibung zu o.g. Bauvorhaben und Gewerk und haben folgende Rückfrage:

Leitbeschreibung Ausstattung - Schloss

MS01:Mechanisches Einsteckschloss

Ausgeschrieben wird hier ein Schloss mit automatischem Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel, Automatikfalle- und Riegel.

Ist hiermit ein selbstverriegelndes Schloss gemeint?

Ist es wirklich gewünscht dass ca. 379 Türen ein selbstverriegelndes Schloss erhalten sollen?

Oder soll hier ein normales Klasse 4 Schloss verbaut werden?

Wir bitten um Aufklärung und klare Vorgabe was kalkuliert werden soll.

Zulagen ab Pos. 02.01.27 bis 02.01.56

In diesen LV-Positionen kann man keinen Einheitspreis ermitteln, da die Anforderungen und die Maße der Türen so unterschiedlich sind. Hier würde es zu einer Mischkalkulation kommen, welche gem. VOB nicht zulässig ist.

Wir bitten um Änderung der Ausschreibung.

Wir bitten um Änderung und Beantwortung der Bieterfragen bis zum 29.02.2024 – 15:00 Uhr und zusätzlich um Verschiebung des Submissionstermins, da eine zweifelsfreie und wagnisfreie Kalkulation zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist.

Vielen Dank!“

Antwort 1:

Gefordert wird in MS01 ein reguläres mechanisches Einsteckschloss Kl.4 für Objekttüren ohne Selbstverriegelung. Automatik heißt in diesem Zusammenhang lediglich eine automatische rein mechanische Rückholung von Falle und Riegel. Die weiteren Vorgaben sind einzuhalten. Selbstverriegelnde Schlösser sind als MAP01 separat beschrieben.

Der Vorwurf fehlender Kalkulationsmöglichkeit in den Pos. 2.1.27-56 ist pauschal und nicht konkretisiert. Die Positionen stellen differenziert und im Einzelnen auf die jeweiligen

Türtypen und Einzelanforderungen ab. Die Maße sind VOB-konform in sinnvollen Größen gruppiert, es gilt das beschriebene Größtmaß, sh. auch Bieterinformation II. Der Bieter müsste innerhalb der Kalkulationsfrist den Vorwurf präzisieren und mit ausreichendem Antwortvorlauf vorlegen.

Eine Verlängerung der Kalkulationsfrist für Los 3310 wird nicht befürwortet.