

**Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)**  
**Leistung: Los 3310 - Innentüren Holz**  
**Vergabenummer: H46/Los3310/2024**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

"Bieteranfrage,

1. Ist bei den Türen der LV Pos. 02.01.1 bis 02.01.4 der angegebene Schalldämmwert als Laborprüfwert oder im eingebauten Zustand angegeben?
2. PU-Kante: 3 oder 5 mm?
3. Soll aus Gründen der zu erwartenden Belastungsansprüche die Mittellage der Türen fest mit dem Stabilisierungsrahmen verleimt sein?"

**Antwort 1:**

- 1. immer im eingebauten Zustand  $R_{w,R}$ .
- 2. Oberfläche/Kanten: Einsatz durchgehender PU-Kanten, zur Sicherstellung der erforderlichen Beanspruchung mindestens 4 mm dick.
- 3. Konstruktion: Aufgrund der Anforderungsklasse S (schwer) bis E (extrem) sind alle Türblätter durchgehend umlaufend zu verleimen, fehlender Verbund zwischen Träger und Einleimer wird nicht zugelassen.