

Industriesammler Nord, BA 2.1 Kalkreuther Straße bis Radeburger Straße

Vergabe-Nr.: 100.0/KN/24

1. Nachschreiben vom 15.03.2024

2. Nachschreiben vom 19.03.2024 (Frage 2)

Seite 1 von 1

Nr.	Betreff	Fragen	Antwort
1	Leistungsverzeichnis Pos. 10.03.0020	Der ausgeschriebene Schieber ist u. a. wegen des Wasserdrucks auf die Schieberplatte technisch nicht umsetzbar. - Muss der Schieber tatsächlich diese hohen Wasserdrücke aushalten? - Ist der Schieber in Zwischenstellungen zu betreiben?	- Die Anforderung bezüglich Wasserdrucks für den ausgeschriebenen Schieber kann von 3 auf 1 bar reduziert werden. - Der Schieber ist nicht in Zwischenstellung zu betreiben.
2	Leistungsverzeichnis Pos. 03.02.0030	- ausgeschrieben ist eine prov. Baustraße aus Asphalt - Asphalttragdeckschicht in Fahrbahnen, aus Kies - Sand - Gemisch, Körnung 0/16 mm.	Korrektur - es muss richtig heißen Asphalttragdeckschicht in Fahrbahn aus Asphalttragdeckschichtmischgut 0/16 (AC 16 TD)