

HJW + PARTNER BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE LEIPZIG

HJW + PARTNER Karl-Heine-Straße 31 04229 Leipzig

UNSER ZEICHEN: 20.03.2024
Datum:

Projekt-Nr. L-2112-BG
(Bitte stets angeben)

Vorhaben Badegärten Eibenstock
Betreff A-111 Abbruch- und Rohbauarbeiten Küche - Erläuterung Nachreichung 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Nachreichung **01** vom **20.03.2024** zur Ausschreibung **A-111** wird:

- nachgereicht
- geändert
- mitgeteilt

Die LV-Positionen 01.002 bis 01.004 beschreiben einen Mobilkran. Eine Überprüfung der Position 01.002 und 01.003 ergab, dass die Tragfähigkeit des Mobilkrans überdimensioniert ist und hiermit präziser beschrieben wird. Benötigt wird ein Teleskoplader mit max. 3.000 kg Tragfähigkeit bei einem maximal auf 9,6 m nach oben ausgefahrenem Arm. Mit diesem Gerät wird Schutt aus dem 2. Obergeschoss über ein außenliegendes Stahltreppe-Podest in den Innenhof gehoben und Baumaterialien nach oben befördert. Der Kranplatz ist eben und besteht aus großformatigen Natursteinplatten, die mit Abstützplatten geschützt werden müssen.

Wir bitten um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Mit freundlichen Grüßen

**HJW + PARTNER
BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE**

Anlage: