



An alle Bieter

**Bauamt**  
Frau Richter  
Tel.: (03435) 970-252  
e-mail: richter@oschatz.org

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:  
HB-2023-183-403

Oschatz, den  
20.03.2024

**Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebknecht-Straße 1, Los 403 - Brandmeldeanlage**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bieteranfrage vom 19.03.2024 beantworten wir wie folgt:

Frage 1)

Gibt es eine detaillierte Funktion- / Anlagenbeschreibung zu den Positionen 2.1.1. und 2.2.1?

Antwort: Die Transponder sind für den Amokbedarf (Pos.2.1.1 und 2.2.1) bestimmt. Die entsprechende Steuerung muss Programmierung und Verwaltung beinhalten. Die Potentialfreien Kontakte der Lesegeräte sollen die Auslösung weiterleiten. Die Auslösung erfolgt wie ein Überfalltaster in Banken unterhalb des Tisches. Durch die Verwendung von Transpondern wird die versehentliche Alarmauslösung durch spielende Kinder vermieden.

Es sind nur die Positionen 2.1.1. und 2.2.1 erforderlich, da die ELA schon beschrieben ist.

Frage 2)

Müssen die ABS Ansaugteile zwingend die Farbe Rot haben?

Antwort: Das RAS-System muss aus ABS und zugelassenen Bauteilen der EN 54 bestehen. Rot ist hier nicht zwingend aber von Vorteil, da eine Unterscheidung zu anderen Einbauten einfacher ist.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter  
Baurecht

Öffnungszeiten Rathaus	Bürgerbüro	Bankverbindungen	IBAN	BIC
Mo. - Di. 9 - 12 u. 13 - 15.30 Uhr	Mo. Di. Do. 9 - 17 Uhr	DKB Leipzig	DE14 1203 0000 0001 3064 71	BYLADEM1001
Do. 9 - 12 u. 13 - 17.00 Uhr	Fr. 9 - 14 Uhr	Sparkasse Leipzig	DE36 860 555 92 1520 000 037	WELADE8LXXX
Fr. 9 - 12 Uhr	Sa. 9 - 12 Uhr	Volksbank Riesa eG	DE60 850 949 84 0104 500 390	GENODEF1RIE