

## 1. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

### Beantwortung Bieterfrage

Baumaßnahme: Neubau Rettungswache, Hainichener Str. 10 in 09648 Mittweida

Vergabenummer: 458/005

Leistung: Los 005 - Baumeisterarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

#### Frage 1:

*"Betrifft Stahlbetonarbeiten, Titel 11: Decken und Öffnungen*

*In den Positionen zu den Filigran-Decken ist der Bewehrungsanteil in den Filigranelementen einzurechnen. Allerdings fehlt dazu die Angabe wieviel Bewehrung in den Elementen zu berücksichtigen ist.*

*Bitte teilen Sie uns mit, wieviel Bewehrung in den Filigranelementen einzukalkulieren ist."*

#### Antwort 1:

Bewehrung in den Filigrandecken über EG ca. 12 kg/m<sup>2</sup>.

Bewehrung in den Filigrandecken über OG ca. 12 kg/m<sup>2</sup>

Genauere Angaben können aus den Ausschreibungsunterlagen, hier der beiliegenden Statik unter Pos 3.1 Decken entnommen werden.