

**Betrieb Elbaue / Mulde /
Untere Weiße Elster**

LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN
Postfach 13 14 | 04570 Rötha

Ihr/-e Ansprechpartner/-in

An alle Bewerber

Durchwahl

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

**Neue Luppe, Kleinliebenau, Deichinstandsetzung, HW2013
Ersatzneubau Siel 1 / Instandsetzung Deich-km 0+000 bis 0+350
VG-Nr. 159/2024/60
1. Nachschreiben**

**Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)**

Rötha, 12. April 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein Bewerber hat an die Vergabestelle folgende Anfrage gesandt:

"Sehr geehrte Vergabestelle, beziehend der Pos. 01.360.01.130 und Pos. 01.360.02.100 „Pegellatte“, bitten wir um zur Verfügungstellung des „vorhandenen Ausführplanes“ bzw. Zeichnung der Pegellatte. Zudem möchten wir in Erfahrung bringen ob die Latte flach oder im U-Profil an der Bohle befestigt werden soll. Vielen Dank vorab.“



Antwort der Vergabestelle:

Gemäß LV Pos. Pos. 01.360.02.100 ist die Pegellatte an einem aus feuerverzinktem Profil U180 und einer innenliegender Hartholzbohle (Eiche) an die Stahlbetonflügelwand zu befestigen.

Die Lage der Pegellatte ist im Grundriss (OP 3.1) am Einlaufbauwerk erkennbar. Den dazugehörigen Detailplan (OP 4.1) erhalten Sie im Anhang.

**Hausanschrift:
Landestalsperrenverwaltung
des Freistaates Sachsen
Betrieb Elbaue/ Mulde/
Untere Weiße Elster
Gartenstraße 34
04571 Rötha**

Mit freundlichen Grüßen

www.sachsen.de

gez. Vergabestelle

**Bankverbindung:
HypoVereinsbank
IBAN
DE26850200860004407873
BIC HYVEDEMM496
USt-ID-Nr. DE199521669**

Anlage: Detailplan OP 4.1