

Vergabestelle:
 Klinikum Chemnitz gGmbH
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH
 Zentrales Beschaffungsmanagement-
 Zentrale Vergabestelle
 Flemmingstraße 2g
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: B0324/II/01
Vergabeart: Offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 13:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 28.06.2024

GeM/HA

Chemnitz, 15.04.2024

2. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Kardiologisches Zentrum am Standort Küchwald der Klinikum Chemnitz gGmbH	Maßnahmennummer:	KW19001
Angebot für:	Los 346.01 Metallrahmenanlagen		


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfragen		Beantwortung durch Vergabestelle
1	„...bei der Position 01.05.12 wurde eine gebogene Ecke mit F30 Anschluss ausgeschrieben. Es gibt deutschlandweit bisher keine Zulassung für eine derartige Ecke. Wir bitten hiermit um Aufklärung, wie dies angeboten werden soll.“	Die beschriebene Position wird insofern gewandelt, als die Zulage zu vorbeschriebenen Elemente für die Ausführung der festverglasten Elemente in 45°-Eckausbildung gilt. Zugelassene Systeme mit EI30 (F30-Verglasung) sind marktüblich. Als Kalkulationsgrundlage bleiben die genannten Abmessungen für Seitenteil und Oberlicht unverändert.

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen


 Marcus Georgi
 Geschäftsbereichsleiter
 Zentrales Beschaffungsmanagement
 Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH