

nur Korrektur Losbezeichnung
Nachlieferung 1 Nachtrag 1

Vergabestelle:
Klinikum Chemnitz gGmbH
c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und
Wirtschaftsgesellschaft mbH
Zentrales Beschaffungsmanagement-
Zentrale Vergabestelle
Flemmingstraße 2g
09116 Chemnitz

Vergabenummer: B0324/II/01
Vergabeart: Offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 13:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 28.06.2024

GeM/HaA

Chemnitz, ~~11~~ 10.04.2024

1. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Kardiologisches Zentrum am Standort Küchwald der Klinikum Chemnitz gGmbH	Maßnahmennummer:	KW19001
Angebot für:	<u>Los 346.01 Metallrahmenanlagen</u>		


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfragen	Beantwortung durch Vergabestelle
1 „... bei den Positionen 01.03.1 und 01.03.3 ist ein RWP von 47 dB ausgeschrieben. In der Regel sind die Systeme nur bis 42 dB geprüft. Sollen die angebotenen Systeme dennoch mit 47 dB angeboten werden oder reichen Ihnen 42 dB?“	Werden durch den Bieter system- u. zulassungsbedingt die Schallschutzvorgaben RWP von 47 dB für die in den LV-Pos. 01.03.1 und 01.03.3 genannten Türanlagen nicht erreicht, wird einer Minderung auf RWP von 42 dB zugestimmt. Der Sachverhalt ist bei Anwendung explizit im Anschreiben zum Angebot zu benennen.

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen


Marcus Georgi
Geschäftsbereichsleiter
Zentrales Beschaffungsmanagement
Klinikum Chemnitz Logistik- und
Wirtschaftsgesellschaft mbH