

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 111-114/24

Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz
Los 303 - Wärmedämmverbundsystem

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 15.04.2024

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung
01	15.04.2024	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>bei unserem BV Grundschule Königshufen, Maßnahme 111-89/22, Los 313 WDVS, Ausführung 2023 mit Fertigstellung in 2024 haben wir festgestellt, das es Probleme gab bei der Sturz Verblechung. Wir wurden von unserem SUB darauf hingewiesen, das es hier bei der hiesigen Ausschreibung Mira Loba die gleichen Probleme gibt, das Ausgeschriebene LV stimmt teilweise nicht und es fehlen teilweise Details zur Ausführung der Sturz Verblechung.</p> <p>Wir bitten Sie um Prüfung.</p> <p>Viel Dank im Voraus.</p>	<p>Betrifft Positionen 1.16.1 und 1.16.2: Sturzverkleidung:</p> <p>Die Raffstorekästen und somit die Raffstores sitzen immer in der Ebene außen VOR der Betonwand.</p> <p>Die Zwischenräume zwischen Paneel / Fenster und Raffstorekasten sind auszudämmen (gesonderte Lv-Position). Zusätzlich ist ein Verkleidungsblech als L-Profil, Abwicklung 16/3 cm, aufgelegt und befestigt an der Aufkantung des Kastens und am Kunststofffenster für die Überbrückung und Verkleidung des Zwischenraumes zwischen Jalousiekasten und Fenster incl. fachgerechter Befestigung in die entsprechenden Positionen für die Raffstorekästen einzukalkulieren.</p> <p>Blech aus Aluminium, Dicke 2 mm, Oberfläche RAL-Farbtan, einbrennlackiert nach Wahl AG.</p> <p>Das mitgelieferte Detail trifft für die Ausführung des WDVS im Bereich der Rollladenkästen zu und stellt nur das U-Profil des Jalousiekastens dar.</p>

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.