

Vergabestelle:
 Klinikum Chemnitz gGmbH
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH
 Zentrales Beschaffungsmanagement-
 Zentrale Vergabestelle
 Flemmingstraße 2g
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: B0324/II/01
Vergabeart: Offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 13:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 28.06.2024

GeM/HaA

Chemnitz, 18.04.2024

3. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Kardiologisches Zentrum am Standort Kuchwald der Klinikum Chemnitz gGmbH	Maßnahmennummer:	KW19001
Angebot für:	Los 346.01 Metallrahmenanlagen		


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfragen		Beantwortung durch Vergabestelle
1	<p>„... Pos. 01.05.11 ist mit 57 dB angegeben. Auch hier ist, wie in Bieteranfrage 1, max. nur 42dB möglich, sofern die 45° Ecke nicht bewertet wird.</p> <p>Sie haben in Pos. 1.7.11 und 1.8.13 670m + 35m Verbreiterungsprofil angefragt. Es ist nicht benannt, ob es für RS, T30 oder T90 Systeme verwendet werden soll.</p> <p>Da die Kosten für die verschiedenen Profile unterschiedlich sind, könnte es nicht eindeutig angeboten werden. Ein Mischpreis ist nicht anbietbar...“</p>	<p>Für LV-Pos. 01.05.11 werden die Schallschutzvorgaben von $R_wP = 57$ dB auf $R_wP = 42$ dB abgemindert. Der Sachverhalt ist mit Verweis auf das angebotene Fabrikat im Anschreiben zum Angebot zu benennen.</p> <p>Die in LV-Pos. 01.07.11 beschreibt einen Obentürschließer.</p> <p>Vermutlich sind in der Bieterfrage die LV-Pos. 01.07.28 & 01.08.13 gemeint.</p> <p>Als Kalkulationsgrundlage ist die Brandschutzanforderung T30 anzuwenden.</p>
2	<p>„...die Pos. 01.05.11 können wir wie ausgeschrieben nicht anbieten.</p> <p>Es ist $R_w=52$dB / $R_wP=57$dB ausgeschrieben, diese Werte können nicht erreicht werden.</p> <p>Wie soll angeboten werden? Gibt es ein Leitfabrikat?...“</p>	<p>s. oben Antwort zur Bieterfrage 1 (dto.)</p>

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen


 Marcus Georgi
 Geschäftsbereichsleiter
 Zentrales Beschaffungsmanagement
 Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH