

1. Hinweis zu den Vergabeunterlagen Los 9

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer eingegangenen Nachfrage werden nachfolgende bzw. beigefügte Erläuterungen/Hinweise für die Erstellung des Angebotes erteilt:

Frage 1:

handelt es sich bei Pos. 02.3 Bereitstellung Signal nur um die Bereitstellung des Signals mittel potentialfreien Kontaktes oder auch um die Lieferung und Installation der RemoteStation RS4R mit Gehäuse IP20 und WAGO Steckleistensystem.

Antwort 1:

Es handelt sich um die Bereitstellung des Signals mittel potentialfreien Kontaktes **einschließlich** um die Lieferung und Installation der RemoteStation RS4R mit Gehäuse IP20 und WAGO Steckleistensystem.