

An die Bieter des Vergabeverfahrens
für Umbau, Sanierung und Erweiterung
des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums
ESG-IN-42 – Ausstattung

22.04.2024

Evangelisch Stiftisches Gymnasium
ESG-IN-42 – Ausstattung
hier: Bieterinformation Nr. 4

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfrage wurde im Verfahren gestellt:

„Welcher Wasseranschluss ist für die Teeküchen vorgesehen? Warm-Wasser oder Kalt-Wasser?“

Diese wird wie folgt beantwortet:

Es ist ein Kalt-Wasser Anschluss vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen,
i.A. A. Winter

Eisenmenger Co-Operation GmbH