

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 111-113/24

Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz
Los 304 - Dachdecker-/ Dachklempnerarbeiten

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 29.04.2024

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung
01	25.04.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, im LV zum BV Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz Los 304 - Dachdecker-/ Dachklempnerarbeiten haben Sie unter POS. 1.3.7 Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK) 1. Lage 60 mm 1130m ² ausgeschrieben und unter POS 1.3.8 Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle MW DAA 0,040W/(mK) 2. Lage 140 mm 130m² ausgeschrieben. Ist diese Mengenangabe korrekt oder sollte diese nicht auch 1130m² betragen.	In der Position 1.3.8 muss es richtig heißen: 1130 m ²
02	26.04.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, im LV Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz Los 304 - Dachdecker-/ Dachklempnerarbeiten haben Sie in den POS:1.3.7 sowie 1.3.8 Wärmedämmschichten Flachdach vollflächig heiß kleben reingeschrieben. Meine Frage dazu ist, soll jetzt die Dämmung in Heißbitumen gelegt werden oder wie ist es gedacht?	Mögliche Verlegung ist eine Verklebung mit Polyurethankleber (PU-Kleber) sowohl der ersten als auch der 2. Lage der Wärmedämmung im System gemäß Flachdachrichtlinien unter Beachtung der Windsogsicherheit des Systems entsprechend Herstellervorschrift. Bitumenbahnen heiß auf MIWO und untereinander verschweißt.

Bitte verwenden Sie zur Angebotsabgabe ausschließlich das geänderte Leistungsverzeichnis v. 25.04.2024, welches mit der 1. Nachlieferung veröffentlicht wurde.

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.