



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0  
Telefax (03435) 970-277  
Internet: [www.oschatz.org](http://www.oschatz.org)  
e-mail: [post@oschatz.org](mailto:post@oschatz.org)

**Bauamt**

Frau Richter  
Tel.: (03435) 970-252  
e-mail: [richter@oschatz.org](mailto:richter@oschatz.org)

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2024-183-307

Oschatz, den

06.05.2024

**Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebkecht-Straße 1, Los 307 -Trockenbau**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Bieterfrage:

Pos. 04.04.1 Leinwand: Die Fa. HKS gibt es nicht mehr, Fa. Conen hat diese mit übernommen. Lt. Fa. Conen ist die Bildwandfläche Polar PU ist allerdings nicht mehr lieferbar. Wenn die Bildwandfläche schwer entflammbar sein muss, wäre es dann die Bildwandfläche Polar Oeko. Wir bitten um Aufklärung, was angeboten werden soll.

Antwort:

Pos. 04.04.1 Leinwand: Nach Rücksprache mit dem Brandschutzkonzeptersteller und Freigabe des Brandschutzprüfers kann von der Anforderung „schwer entflammbar“ abgewichen werden. Es ist somit eine Bildwandfläche ohne Brandschutzanforderung anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter

Öffnungszeiten Rathaus	Bürgerbüro	Bankverbindungen	IBAN	BIC
Mo. - Di. 9 - 12 u. 13 - 15.30 Uhr	Mo. Di. Do. 9 - 17 Uhr	DKB Leipzig	DE14 1203 0000 0001 3064 71	BYLADEM1001
Do. 9 - 12 u. 13 - 17.00 Uhr	Fr. 9 - 14 Uhr	Sparkasse Leipzig	DE36 860 555 92 1520 000 037	WELADE8LXXX
Fr. 9 - 12 Uhr	Sa. 9 - 12 Uhr	Volksbank Riesa eG	DE60 850 949 84 0104 500 390	GENODEF1RIE