



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0
Telefax (03435) 970-277
Internet: www.oschatz.org
e-mail: post@oschatz.org

Bauamt

Frau Richter
Tel.: (03435) 970-252
e-mail: richter@oschatz.org

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2024-183-306

Oschatz, den

13.05.2024

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebkecht-Straße 1, Los 306 -Metallbau: Fenster + Sonnenschutz + VHF

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Bieterfrage:

Welcher Leistungsumfang entspricht die LV Pos. 2.12?

Betrifft das nur (die Konsole) nur die Befestigungspunkte und nicht das Kastenprofil 80x40x2 mm?

Antwort:

Das Verstärkungsprofil (ca. 50 x 50 mm) außen mit Stahlprofil an den Fenstertüren ist in Position 03.21 mit ausgeschrieben. Die Position 02.12. beinhaltet das auskragende Schwert und Langloch mit Befestigungsgarnitur mit Bolzen und metrisches ISO-Gewinde. Die Alu-Vierkantrohre 80 x 40 x 2 mm (im Detail grün dargestellt) sind Teil der Vorhangfassade, welche in einem separaten Los ausgeschrieben werden. Die Lasten der Alu-Vierkantrohre sind jedoch durch die ausgeschriebene Pos. 02.12 Konsole inkl. Befestigung aufzunehmen und dementsprechend ist die Befestigung zu kalkulieren.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter

Öffnungszeiten Rathaus		Bürgerbüro		Bankverbindungen	IBAN	BIC
Mo. - Di.	9 - 12 u. 13 - 15.30 Uhr	Mo. Di. Do.	9 - 17 Uhr	DKB Leipzig	DE14 1203 0000 0001 3064 71	BYLADEM1001
Do.	9 - 12 u. 13 - 17.00 Uhr	Fr.	9 - 14 Uhr	Sparkasse Leipzig	DE36 860 555 92 1520 000 037	WELADE8LXXX
Fr.	9 - 12 Uhr	Sa.	9 - 12 Uhr	Volksbank Riesa eG	DE60 850 949 84 0104 500 390	GENODEF1RIE