

Bieterfrage 2 vom 10.05.2024

Ein Frage bzgl der AS Anne Frank Gymnasium: Ist der historische Verbrauch aus 2022 auf Grundlage eines alten RLM-Zählers oder handelt es sich um reinen Baustrom? Wenn Baustrom, welche Prognose stellen Sie für 2025 ff. (RLM). Somit ist es uns möglich, einen entspr. Prog-LG zu erstellen.

Antwort

Der letzte Verbrauch für die Abnahmestelle mit Leistungsmessung stammt aus 2020 und ist aufgrund von Corona nicht relevant (50.418 kWh). Bis April dieses Jahres hat es sich dann um reinen Baustrom gehandelt. Die Verbrauchswerte vor 2020 lagen bei bis zu 250.000 kWh. Der nun zu Grunde liegende Verbrauch für die inzwischen wieder leistungsgemessene Abrechnung wurde geschätzt.



Stefanie Seidemann
first energy GmbH