

Vergabestelle:  
 Klinikum Chemnitz gGmbH  
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und  
 Wirtschaftsgesellschaft mbH  
 Zentrales Beschaffungsmanagement-  
 Zentrale Vergabestelle  
 Flemmingstraße 2g  
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: <b>B0524/VIII/01</b>
Vergabearbeit: <b>OV nach VOB/A</b>
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 13:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 02.08.2024

GeM/HaA

Chemnitz, 14.05.2024

## 1. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Kardiologisches Zentrum am Standort Kuchwald der Klinikum Chemnitz gGmbH	Maßnahmennummer:	KW19001
Angebot für:	<b>Los 342.01 – Innentüren, Tischler</b>		

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfrage		Beantwortung durch Vergabestelle
1	<p>„... LV-Pos.: 01.05.1/ 01.05.2            In dem Titel der Position heißt es: „Holz-Glas-Trennwandanlage“.            In dem eigentlichen Positionsbeschreibung heißt es jedoch: „Lieferrn und Montieren einer Metall-Glas-Tür“. Wir bitten um eindeutige Vorgabe, was hier kalkuliert werden soll.            Ein Holz-Glas-Element oder ein Metall-Glas Element?...“</p>	<p>Die Grundkonstruktion der in den LV-Positionen 01.05.1 und 01.05.2 beschriebenen Trennwandanlage mit Türeinsatz, festverglasten Seitenteilen und gebogener Eckverglasung mit Brandschutzanforderungen, soll durch zulassungskonforme Konstruktionen in Holz errichtet werden. Es ist ein Holz-Glas-Element zu kalkulieren.            Zum optischen Angleich an die übrigen Metall-Türanlagen wurde die Zulageposition 01.05.4 Alu-Deckschale ausgeschrieben.</p>

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

  
 Marcus Georgi  
 Geschäftsbereichsleiter  
 Zentrales Beschaffungsmanagement  
 Klinikum Chemnitz Logistik- und  
 Wirtschaftsgesellschaft mbH