



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0
Telefax (03435) 970-277
Internet: www.oschatz.org
e-mail: post@oschatz.org

Bauamt

Frau Richter
Tel.: (03435) 970-252
e-mail: richter@oschatz.org

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2024-183-306

Oschatz, den

14.05.2024

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebkecht-Straße 1, Los 306 -Metallbau: Fenster + Sonnenschutz + VHF

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Es wurde festgestellt, dass die Position **2.12 Konsole für VHF-Fassade** geändert werden muss. Wir bitten, Ihre Kalkulation dahingehend anzupassen. Danke für Ihr Verständnis.

Richtigstellung Position 2.12. – Konsole für die VHF-Fassade.

Das ursprünglich angegebene Gewicht von 5,22 kg/m bezog sich auf ein Rechteckrohr 80x40x3 mm aus Stahl.

Zur Ausführung kommt jedoch:

Rechteckrohr 80x40x2 mm aus Aluminium.

Somit ist ein Gewicht von 1,257 kg/lfm anzunehmen für die Alu-Lamellen.

Das anzunehmende Gewicht für bis zu 17 Lamellen inkl. Unterkonstruktion ist bis ca. 85 kg.

Berechnung:

Alu-Vierkantrrohr 80x40x2 mm = 1.257 kg/lfm

À ca. 3,24 m Länge

3,24 x 1,257 kg = 4,07 kg x 17 Stück = 69,5 kg

Gewicht inkl. UK rund 80 kg

Dieses Anschreiben ist vom Bieter zu unterzeichnen und dem LV als Unterlage beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter

Öffnungszeiten Rathaus	Bürgerbüro	Bankverbindungen	IBAN	BIC
Mo. - Di. 9 - 12 u. 13 - 15.30 Uhr	Mo. Di. Do. 9 - 17 Uhr	DKB Leipzig	DE14 1203 0000 0001 3064 71	BYLADEM1001
Do. 9 - 12 u. 13 - 17.00 Uhr	Fr. 9 - 14 Uhr	Sparkasse Leipzig	DE36 860 555 92 1520 000 037	WELADE8LXXX
Fr. 9 - 12 Uhr	Sa. 9 - 12 Uhr	Volksbank Riesa eG	DE60 850 949 84 0104 500 390	GENODEF1RIE