



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0
Telefax (03435) 970-277
Internet: www.oschatz.org
e-mail: post@oschatz.org

Bauamt

Frau Richter
Tel.: (03435) 970-252
e-mail: richter@oschatz.org

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2024-183-304

Oschatz, den

15.05.2024

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebknecht-Straße 1, Los 304 -Schlosserarbeiten (Stahlbau)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Bieterfrage:

Sie haben mitgeteilt, dass die statische Bemessung und Wahl der Unterkonstruktion dem Auftragnehmer (AN) obliegen. Wir möchten darauf hinweisen, dass dies zu unterschiedlichen Angeboten führen könnte, was die Vergleichbarkeit und Fairness im Wettbewerb beeinträchtigen könnte.

Um dies zu vermeiden, bitten wir um eine einheitliche Spezifikation für die Unterkonstruktion, die von allen Bietern einzuhalten ist.

Des Weiteren ist im Ausschreibungstext ein U320 ausgeschrieben, während in den Ausführungsplänen ein U350 gezeichnet ist. Bitte bestätigen Sie, welche dieser Angaben korrekt ist und von allen Bietern beachtet werden soll.

Antwort:

Grundsätzlich obliegt die statische Bemessung und die Wahl der Unterkonstruktion dem AN, siehe Position 1.1. Vom AN sind alle Elemente der geschuldeten Leistung zu kalkulieren.

In der Position 4.1. Innentreppe-Atrium Stahlkonstruktion sind die Treppenwangen der Konstruktion bestehend aus Stahlträgern: U320, ausgeschrieben. Zu kalkulieren ist jedoch mit **U350**, wie in die Zeichnungen dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter

Öffnungszeiten Rathaus	Bürgerbüro	Bankverbindungen	IBAN	BIC
Mo. - Di. 9 - 12 u. 13 - 15.30 Uhr	Mo. Di. Do. 9 - 17 Uhr	DKB Leipzig	DE14 1203 0000 0001 3064 71	BYLADEM1001
Do. 9 - 12 u. 13 - 17.00 Uhr	Fr. 9 - 14 Uhr	Sparkasse Leipzig	DE36 860 555 92 1520 000 037	WELADE8LXXX
Fr. 9 - 12 Uhr	Sa. 9 - 12 Uhr	Volksbank Riesa eG	DE60 850 949 84 0104 500 390	GENODEF1RIE