

Vergabestelle:
 Klinikum Chemnitz gGmbH
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH
 Zentrales Beschaffungsmanagement-
 Zentrale Vergabestelle
 Flemmingstraße 2g
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: B0524/VIII/01
Vergabeart: OV nach VOB/A
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 13:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 02.08.2024

GeM/HaA

Chemnitz, 17.05.2024

4. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Kardiologisches Zentrum am Standort Küchwald der Klinikum Chemnitz gGmbH	Maßnahmennummer:	KW19001
Angebot für:	Los 342.01 – Innentüren, Tischler		

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfrage	Beantwortung durch Vergabestelle
<p>1 „...Titel 01.05 Brandschutzelemente LV-Pos.: 01.05.1 und weitere Ausgeschrieben wird hier eine Holz-Glas-Trennwandanlage mit der Brandschutzanforderung EI2 30-C5Sm und der Schallschutzanforderung RwP= 57dB. Nach Rücksprache mit mehreren Herstellern müssen wir Ihnen mitteilen, dass es keinen Hersteller gibt, welcher ein solches Element mit einem Schallschutz von RwP = 57dB liefern kann. Falls Sie der Auffassung sind, dass dies dennoch möglich ist, bitten wir um Benennung eines Leitfabrikats...“</p>	<p>Folgende Richtfabrikate können zur Kalkulationsgrundlage benannt werden:</p> <p>LV-Pos. 01.05.1 Holz-Glas-Trennwandanlage = Hoba - Brandschutzverglasung Typ 1 F30 in Verbindung mit Hoba - Typ 7 Innentür o. glw.;</p> <p>LV-Pos. 01.05.2 Holz-Glas-Element Zulage gebogene Ecke = Radienverglasung - Contraflam 30 Contour o. glw.;</p> <p>Die Bieter sind in der Fabrikatwahl unter Gewähr gleichwertiger Bauteil- und Brandschutzzeigenschaften frei.</p> <p>Die Schallschutzanforderung für die o.g. Positionen wird auf RwP 42 dB gemindert.</p>

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen


 Marcus Georgi
 Geschäftsbereichsleiter
 Zentrales Beschaffungsmanagement
 Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH