

Objekt: **Neubau Zentralbad Gelsenkirchen**
Leistung: Objektplanung zum Leistungsbild Gebäude und Innenräume
Vergabestelle: GE GmbH, Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen
Vergabe-Nr.: ZB-202401

Nr.	Datum	Bieterfragen	Antwort
1	16.05.2024	Gibt es ein konkret ausgearbeitetes Raumprogramm, oder soll anhand der "Beschreibung der Planungsaufgabe" das Raumprogramm aufgrund Erfahrung und Basis KOK entwickelt werden?	Ein konkret ausgearbeitetes Raumprogramm liegt nicht vor. Die Entwicklung soll anhand der "Beschreibung der Planungsaufgabe" sowie auf Basis KOK und einschlägiger DIN-Vorschriften und Erfahrungswerten erfolgen.
2	16.05.2024	Die Sprunganlage soll ein 1m Brett und eine 3m Sprungplattform erhalten, oder soll die 3m Sprunganlage auch ein Brett erhalten.	Die Sprunganlage soll bestehen aus: - ein Sprungbrett in 1 m Höhe - eine Sprungplattform in 3 m Höhe (ohne Sprungbrett)
3	16.05.2024	Sie definieren das 50 m Becken mit 8 Bahnen. Dies entspricht einer Abmessung von 50 x 21m = 1.050m ² . Sie nennen aber für das 50m Becken eine Wasserfläche von 1.250m ² . Eine verschiebbare Startbrücke mit 200m ² wäre dann ca. 9,50m breit. Ist das wirklich gewünscht? Oder wollen sie das 8 Bahnen Becken mit 1050m ² zuzüglich der Fläche für eine normale verschiebbare Startbrücke?"	Gewünscht sind ein 8 Bahnen-Becken mit 1050 m ² zuzüglich der Fläche für eine normale verschiebbare Startbrücke.