

Baumaßnahme: Neubau Wirtschaftstunnel Haus 46
Leistung: Los 1610 - Tiefbau und Wirtschaftstunnel
Vergabenummer: WirtTunH46/Los1610/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1 Bieterinformation I - von 16.05.2024:

" Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Prüfung, ob Nebenangebote zugelassen werden und ob die Frist zur Angebotsabgabe bis 28.06.2024 verlängert werden kann."

Korrektur Antwort 1 - von 16.05.2024:

Nebenangebote

Nach sorgfältiger Überprüfung haben wir beschlossen, Nebenangebote zuzulassen.

Nebenangebote sind inhaltlich für das Teilprojekt 2 Wirtschaftstunnel mit den Losnummern:

- 02.06 Spezieltiefbauarbeiten und;
- 02.13 Betonarbeiten

zugelassen.

Voraussetzung für die Abgabe eines Nebenangebots ist auch die Abgabe eines Hauptangebotes.

Zuschlagskriterium: Preis

Mindestanforderungen an Nebenangebote:

- Einhaltung des Fertigstellungstermins
- Kosten für notwendige Planungsleistungen Tektur zur Baugenehmigung, z.B. Statische Berechnung soweit erforderlich für den Verbau bzw. Stahlbetonkonstruktion müssen im Nebenangebot enthalten sein (Prüfgebühren trägt der AG)
- der Verbau muss die Errichtung des Wirtschaftstunnels unter Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften ermöglichen und die Randbedingungen zur Sicherung der Bestandsmedien im Baufeld bzw. der Tiefbauleistungen (Neubau Schmutzwasserkanal) gewährleisten
- Einhaltung der geometrischen Abmessungen (Lichtraumprofil) – Vouten 45° bis 15 cm Kantenlänge sind zugelassen

- Ebenheit OFF in den Arbeitsfugen der Bodenplatte bzw. bei Fertigteil- oder Halbfertigteileinsatz in den Stoßfugen absolut 2 mm (geplant ist aus Gründen der Krankenhaushygiene eine bauseitige Beschichtung mit Epoxidharz).

Neue Termine

Aufgrund der Änderung ändern sich folgende Termine:

- Neuer Submissionstermin: 26.06.2024
- Neue Bindefrist: 26.08.2024
- Neuer Baubeginn: 24.07.2024
- Neuer Fertigstellungstermin: 04.12.2025 (ohne den grundhaften Ausbau der Klinikstr.)

Anlagen

Aufgrund der Änderungen erhalten Sie die folgenden Unterlagen im Anhang:

- FB 211/212/214/213/235/236