

Landkreis Görlitz

1.Nachlieferung _Information

zu den Vergabeunterlagen

Los 5.1 Bauhauptleistungen- Großgarage, Verwaltungsgebäude, Werkstatt

Sehr geehrte Teilnehmer im o.g. Vergabeverfahren,

zum Vergabeverfahren wurde eine Bieteranfrage gestellt:

Titel: 13.6 Wände/ Decken Werkstatt / 13.7 Wände/ Decken – Halle Großfahrzeuge

Position: 13.6.500/ 13.7.270 Porenbeton-Dachplatten

Frage:

Haben die Dachplatten gem. Position 13.6.500/ 13.7.270 eine Wärmedämmende Funktion oder dienen die Dachplatten ausschließlich zum statisch relevanten Raumabschluss?

Antwort:

Neben den statisch relevanten Gebäudeabschluss wurden die Dachplatten mit den im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Werten - $d=300$ mm; Wärmeleitfähigkeit= $0,14\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ - im Nachweis zum Gebäudeenergiegesetz angesetzt.

Sie haben damit auch eine wärmedämmende (Mit)Funktion. Der Wert der ausgeschriebenen Wärmeleitfähigkeit stellt den max. Wert da.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Görlitz, 05.06.2024

Die Vergabestelle