

Nr.	Frage	Antwort
	<p>LV-Pos. 20.0010 PR-Fassade und 20.0020 Türen Im LV-Text gibt es keine Forderungen nach RC 2 bzw. in Anlehnung an RC 2 (RC 2 N). In den Vorbemerkungen Seite 12 / Einbruchschutz gibt es die Forderung nach Einbruchschutz in Anlehnung an RC 2 für Elemente im EG (Türen, PR-Fassade). Trifft dies auch auf diese Elemente im Innenhof zu? Wenn ja, was verstehen Sie unter "in Anlehnung an RC 2", was genau soll angeboten werden? Vielen Dank!"</p>	<p>Bitte beachten sie bei der Kalkulation: In den Positionen des LV wird immer auf die TLBK Bezug genommen. Die in den TLBK aufgeführten Beschreibungen sind in der Kalkulation vollständig zu berücksichtigen. In Anlehnung an RC2 meint: Kein für RC2 zertifiziertes Glas. Es wird Sicherheitsglas, wie in den TLBK beschrieben, verwendet.</p>