



**Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
Zentrale Vergabestelle**

**An alle Bewerber zum Verfahren
542001.SM04/1/6/24/521**

Bearbeiter/in: Frau Friedrich
Dienstgebäude: Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz
Zimmer-Nr.: 2005
Telefon: 03733 831-1933
Telefax: 03733 831-85-1933
E-Mail: Katrin.friedrich@kreis-erz.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Unsere Zeichen: 542001.SM04/1/6/24/521
Datum: 11.06.2024

Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)

**Neubau Straßenmeisterei Heinzebank, Flurstück 613/13, Gemarkung Hilmersdorf,
09429 Wolkenstein, An der Heinzebank 20, Los 300-09-Putzarbeiten (WDVS)**

Vergabenummer: 542001.SM04/1/6/24/521

hier: 1. Informationsschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung erhielten wir die beiliegende Anfrage. Hier erhalten Sie die entsprechende Beantwortung mit der Bitte, um Beachtung bei der Angebotserstellung.

Fragestellung:

LV-Positionen 1.5.18, 1.5.19, 1.5.20, 1.5.21

Zu den Positionen fehlt die Mengenangabe. Oder soll nur ein laufender Meter kalkuliert werden?

Beantwortung:

Wir bitten um Kalkulation wie ausgeschrieben:

Pos.1.5.18.

3 Stück mit einer Breite und Höhe von 80 x 120 cm, verdübelt, angearbeitet an HEA 650, der Träger durchdringt die Putzträgerplatte senkrecht zur Plattenebene.

Pos.1.5.19.

5 Stück mit einer Breite und Höhe von 80 x 120 cm, verdübelt, angearbeitet an HEA 650, inklusive Armierung und beschriebenen Nebenarbeiten, der Träger durchdringt die Putzträgerplatte senkrecht zur Plattenebene.

Pos.1.5.20.

3 Stück mit einer Breite und Höhe von 80 x 70 cm, verdübelt, angearbeitet an HEA 180, der Träger durchdringt die Putzträgerplatte senkrecht zur Plattenebene.

Sprechzeiten

Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr
Di 08:00 – 18:00 Uhr
Do 08:00 – 16:00 Uhr

Kontakt

Telefon 03733 831-0
Telefax 03733 22164
E-Mail info@kreis-erz.de

Bankverbindung

Erzgebirgssparkasse
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67
BIC WELADED1STB
UST-IdNr. DE260587011



Pos.1.5.21.

5 Stück mit einer Breite und Höhe von 80 x 70 cm, verdübelt, angearbeitet an HEA 180, inklusive Armierung und beschriebenen Nebenarbeiten, der Träger durchdringt die Putzträgerplatte senkrecht zur Plattenebene.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 

Friedrich
-Zentrale Vergabestelle-
SG Zentraler Service