

Bauliche Modernisierung ÜAZ Holleben
ÜAZ Holleben, Südstraße 4a, 06179 Teutschenthal OT Holleben
Los 09 Industriebeschichtungen
24ÜAZHOL09

Bieterfrage vom 17.06.2024:

Aus den Ausschreibungsunterlagen geht hervor, dass eine Abstreubeschichtung gefordert ist, welche nach Versiegelung eine Rutschhemmklasse von R11/R12 erzeugen würde. Dies steht jedoch im Dissens zur geforderten Rutschhemmklasse R9.
Daher bitten wir um Aufklärung welche Variante nötig ist.

Antwort:

Ausschlaggebend sind immer die angegangenen Klassen zur Rutschhemmung in den jeweiligen Positionen (z.B. R9 oder R10).
R9 in der Flurbereichen
R10 in den Hallenbereichen

Die Abstreuerung/ Körnung folgt der Rutschhemmungsklasse.