

**Baumaßnahme Harzer Hexenreich,
Turm mit Funktionsbereichen und Aussichtsplattform**

Los 16 – Metall-Glas-Fassade

Vergabenummer SGHNDH-HHR06

Nachschreiben Nr. 1 – Beantwortung ein Bieterfrage

Am 25.06.2024 ging bei der Vergabestelle folgende Bieterfrage ein:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

die gebogenen Gläser sollen in Aluminiumfassaden als Druckverglasung mit Gummidichtungen eingebaut werden.

Auf Grund der Glasindustrie vorgegebene Toleranzen, die sich bei den größten Scheiben bei plus/minus 7 mm bewegen können, ist eine Druckverglasung technisch nicht möglich.

*Das ausgeschriebene System funktioniert also technisch nicht. Wie ist hier zu verfahren?
Wir bitten um Mitteilung."*

Antwort der Vergabestelle:

Da das Glas die maximal zu erwartende zulässige Pfostendurchbiegung von L/200 bzw. 15 mm aufnehmen muss, geht die Vergabestelle bzw. gehen die Planer davon aus, dass auch die beschriebenen plus/ minus 7 mm aufgenommen werden können.

Gebogene Glasfassaden stellen eine zwar anspruchsvolle - aber mittlerweile Standardlösung dar. Dies wurde auf Nachfrage nochmals durch die Industrie bestätigt.

für die Vergabestelle:

28.06.2024

gez. Falko Steinert

Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer