

Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau
Leistung: Los 4111 – Mittelspannungskompaktstation
Vergabenummer: H164/Los4111/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

""Sehr geehrte Damen und Herren,

in LV-Pos. 1.0320 sind "Störlichtbarrieren" für die gesamte Verteileranlage ausgeschrieben.

Diese Störlichtbarrieren können technisch aber nicht in der ausgeschrieben Pos. 01.270 "Niederspannungsverteilung in Montageplattenbauweise" eingesetzt werden . Eine technische Umsetzung dieser 2 Leistungspositionen ist nicht möglich.

Wir bitten um dringende Rückinfo bzw. Verschiebung des Abgabetermines bis zur technischen Klärung."

Antwort 1:

Um Ihre Anfrage korrekt zu beantworten, benötigen wir noch Zeit.

Daher wird der Submissionstermin auf den 11. Juli 2024 verschoben.