

**Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau**  
**Leistung: Los 4111 – Mittelspannungskompaktstation**  
**Vergabenummer: H164/Los4111/2024**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

""Sehr geehrte Damen und Herren,

in LV-Pos. 1.0320 sind "Störlichtbarrieren" für die gesamte Verteileranlage ausgeschrieben.

Diese Störlichtbarrieren können technisch aber nicht in der ausgeschriebenen Pos. 01.270 "Niederspannungsverteilung in Montageplattenbauweise" eingesetzt werden . Eine technische Umsetzung dieser 2 Leistungspositionen ist nicht möglich.

Wir bitten um dringende Rückinfo bzw. Verschiebung des Abgabetermines bis zur technischen Klärung."

**Antwort 1:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Position 1.0320 "Störlichtbarrieren" fällt aus.

Ein neues LV wird nicht zugestellt.

Wir bitten alle Bieter, ihr Angebot entsprechend anzupassen.