

In dem Vergabeverfahren "Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum - Los 04 - Fenster/Außentüren" ist eine Nachricht eines Teilnehmers eingegangen.

- Vergabenummer: 11.13.05.37 - 04
- Vergabe-ID: 2984906

Die Nachricht hat folgenden Inhalt:

"Sehr geehrte Damen und Herren,  
folgende Frage haben wir zu dem Leistungsverzeichnis:  
Sollen alle Fenster einen Einbruchschutz von mind. RC2 erhalten?  
In den Allg. techn. Ausführung & Vorbemerkungen Fenster/Türen auf Seite 13  
verstehen wir das so, dass alle Außenfenster und Außentüren einbruchhemmend  
nach RC2 hergestellt werden sollen.  
Doch das widerspricht sich mit der Profilgeometrie IV 68, in der man die  
Spezialgläser (P4A) nicht verbauen kann/ darf, außerdem verlangt der  
Einbruchschutz (RC2) abschließbare Fenstergriffe.  
Bitte prüfen Sie, ob RC2 für alle Element benötigt wird, oder RC2N ausreichend ist?  
Wir danken Ihnen für Ihre umgehende Antwort,

Die Antwort des Ingenieurbüros lautet:

**Die Einbruchhemmung RC2N ist ausreichend. Die Elemente können also ohne Sicherheitsverglasung und mit IV68-Profilen ausgeführt werden. Abschließbare Fenstergriffe sind nicht vorzusehen, vorausgesetzt sie sind nicht explizit in der Position verlangt.**