

# 1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 111-116/24

Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz  
Los 308 - Tischlerarbeiten

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 11.07.2024

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung
01	10.07.2024	<p>- Betr. LV-Pos. 1.6.19 + 1.6.20 Aluminium-Rollläden im Leistungstext ist ein mechanischer Antrieb mit Gurtzug für die Rollläden ausgeschrieben. Bei dieser Größe der zu bewegenden Rolladenfläche, haben wir jedoch keinen Hersteller gefunden. Den die maximale Antriebsfläche bei Gurtbedienung liegt bei 4 m<sup>2</sup>. Daher die Frage ob der Rollladen mittig mit einem Pfosten geteilt werden kann oder ob der Rollladen, ggf. doch motorisch angetrieben bedient werden soll? Außerdem bitten wir um Angabe der Einbauorte, da dies nicht in den Ansichten oder Grundrissen erkennbar ist. In den Grundrissen wurde zwar Sonnenschutz an etwaigen Fenstern ausgewiesen, dieser betrifft jedoch Raffstoreanlagen. Welcher sicher in einem anderem Los abgefragt wird.</p>	<p><b>Pos . 1.6.19:</b> Aluminium-Rollläden inclusive Rollladenkasten aus Metall, aus doppelwandigen Hohlprofilen, form-, licht- und witterungsbeständig, Verbindung und Laufnut in geräuscharmer Ausführung, Antrieb mit <b>elektrischem Antrieb</b> - Rohrmotor Netzanschluss bauseits 230 V incl. Nothandkurbel, komplett mit folgendem Zubehör, inkl. Lieferung zur Einsatzstelle und Montage, in fix und fertiger Leistung. Ausführung im Innenbereich des Gebäudes, jedoch mit hoher, täglicher Beanspruchung. Alu-Führungsschienen mit Neopren-Einlage einteilige Stahlrohrwelle, verzinkt Rollladenkastendeckel d = 25 mm, bestehend aus einer PUR-Dämmschicht zwischen zwei Hartfaserplatten mit Kunstharzlackbeschichtung Stabnennstärke: 9 mm Stabnennbreite: 39 mm Farbe des Behanges: weiß oder in hellen Farbtönen nach den Mustervorlagen des Herstellers Farbe der Führungsschienen: weiß oder in hellen Farbtönen nach den Mustervorlagen des Herstellers Bauseitig sind vorhanden: Rohbauöffnung, mit den genannten Baurichtmaßen zu liefern: Fertigrollladenkasten und seitlichen Führungsschiene, zur Frontmontage auf die vorhandene Rohbauöffnung. Fabrikat nach Wahl des Anbieters, unter Beachtung der oben beschriebenen Forderungen.</p> <p><b>Lichtes Rohbaumaß B/H:2,92 m/1,70 m</b></p> <p><b>Pos. 1.6.20:</b> Aluminium-Rollläden incl. Rollladenkasten wie vor, nur</p> <p><b>Lichtes Rohbaumaß B/H:1,00 m/1,30 m</b></p> <p><b>Bemerkung:</b> Die Öffnungen sind ersichtlich im Grundriss KG R - 1.24 "Küche Ausgabeküche", Öffnungen für Essen-Ausgabe und Geschirr-Rückgabe.</p>

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.