



## 1. Nachschreiben – Los 1.3.1 – Steildächer

**Maßnahme/Leistung:** Neustadt-Forum „Nikokai Ostrowski“ – OSSI – Hoyerswerda  
Umfassende Sanierung und Erweiterung des Kinder-, Jugend-, Familien-,  
Begegnungszentrums  
Los 1.3.1 - Steildächer

**Vergabenummer:** OB/02.01/24/18-VOB

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Fragen eines teilnehmenden Bieters beachten Sie bitte nachfolgende Erläuterungen:

**Frage:**

"In Position 1.2.06 ist die Traglattung inkl. deren Abstände angegeben.

Lt. UVV entsprechen diese Abstände nicht den geltenden Vorschriften, wo gearbeitet werden darf. Bei 1,40 m Abstand ist es nahezu unmöglich von Traglatte zu Traglatte zu kommen. Eine Verwendung von Auflegeleitern ist dauerhaft verboten.

Lt. UVV müssen hier Zwischenlatten eingebaut werden, um den "Durchfallschutz" gewährleisten zu können. Hier muss das LV überarbeitet werden und eine zusätzliche Position eingefügt werden."

**Antwort:**

Pos. 1.2.06:

Der Einbau der Traglatten hat zur Gewährleistung der UVV inkl. Zwischenlattung zu erfolgen. Dieser Aufwand ist in der Position 1.2.06 einzukalkulieren.

Bitte beachten Sie die nachgelieferten Informationen bei der Erstellung Ihres Angebotes.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Skora  
Zentrale Vergabestelle

Hoyerswerda, 15.07.2024

