

1. Hinweis zu den Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer eingegangenen Nachfrage werden nachfolgende bzw. beigefügte Erläuterungen/Hinweise für die Erstellung des Angebotes erteilt:

Frage 1: "Bieteranfrage zu Position 1.1.10. Wandlermessung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um nähere Angaben (Leistungsbedarf, Stromstärke) um diese Position kalkulieren zu können.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen!

Antwort 1: Gern übermitteln wir Ihnen die angefragten Daten:

- Leistungsbedarf: 187 kVA
- Stromstärke: 270A

Freundliche Grüße
Vergabestelle