

Guten Tag,

in dem Vergabeverfahren "Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum - Los 02 Baustelleneinrichtung" ist eine Nachricht eines Teilnehmers eingegangen.

- Vergabenummer: 11.13.05.37 - 02
- Vergabe-ID: 2983999
- Eingangsdatum der Nachricht: 22.07.2024 07:19 Uhr

Die Nachricht hat folgenden Inhalt:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu der Position 1.12 WC Container Damen-Herren haben wir folgende Frage: Die von Ihnen ausgeschriebenen Sanitärobjekte passen laut ASR nicht auf die von Ihnen ausgeschriebene Grundfläche von einem Container. Kann eventuell auf Sanitärobjekte verzichtet/abweichend werden, um nach ASR anbieten zu können, oder kann ein 2. Container gestellt werden, um nach den ausgeschriebenen Sanitärobjekten anzubieten?

Sind die Anzahl der Sanitärobjekte für Damen und Herren richtig ausgeschrieben? Wir bitten Sie um Prüfung. Es sind mehr männlicher Mitarbeiter als weiblich vorgesehen und für Damen wurden 3 Toiletten und Herren nur 1 Toilette ausgeschrieben. Im Normalfall sollte es umgekehrt sein.

Vielen Dank.

Die Antwort des Ingenieurbüros lautet:

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihre Hinweise, die wir wie folgt beantworten möchten und zitieren hierbei aus der Vorschrift der BG Bau (ASR).

Nach A 025 Sozialräume auf Baustellen bzw. Sozialeinrichtungen auf Baustellen ist bitte folgendes zu berücksichtigen bzw. zu kalkulieren:

"Nach Tabelle 1: Mindestanzahl von Toiletten, Urinalen, Wasch- und Duschplätzen (ASR A4.1)

Höchste Anzahl Beschäftigter, die in der Regel die Sanitäreinrichtungen nutzen" —> geplant sind 11 bis 20 Beschäftigte für das Bauvorhaben in Beucha

Nach o.g Tabelle 1 ergibt sich daraus mind.:

- Waschplätze: 3
- Duschplätze 1
- Toiletten/Urinale 2

"1 Für männliche Beschäftigte ist bei der Bereitstellung von Toiletten und Urinalen mindestens ein Drittel als Toiletten, der Rest als Urinale auszuführen."

Wir bitten Sie die Leistung so anzubieten, dass nach Möglichkeit ein WC-Container für 11 bis zu 20 Beschäftigte genutzt werden kann. Getrennt nach Damen und Herren. Die Containergröße kann dabei im Gegensatz zur Ausschreibung abweichen (je Typ). Jedoch mind. je ein WC für Damen und eines für Herren einschl. Urinale. Es kann auch ein Container mit 2 WCs für Herren kalkuliert werden. Das hängt von den Containertyp ab.

—> Sollte die Umsetzung mit einem Container nicht möglich sein, muss eine zusätzliche Position (schriftlich, zusätzlich digital als PDF) für zum Beispiel einen Damen- oder Herren-WC-Container angeboten werden sowie die Unterhaltung und AW-Entsorgung in Bezug auf die Leistungsdauer/Leistungszeitraum.

Leistung: WC-Container für 11 bis 20 Beschäftigte (getrennt nach Damen und Herren),
Alt.: 2 kleine Container D/H.