

Auftraggeber:
Stadt Rothenburg/O.L.
Marktplatz 1
02929 Rothenburg/O.L.

Offenes Verfahren:

**Neubau Sport- und Mehrzweckhalle Rothenburg/O.L. mit
Schulaußenanlagen,
Los 031 Metallbau – Fenster/Außentüren inkl. Sonnenschutz**

Fragekatalog Bieterfragen im Rahmen der Angebotsbearbeitung

	Frage	Antwort
1	<p>auf der LV-Seite 26 heißt es: „Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berücksichtigung der Scheibengrößen und der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers und nach beiliegender Glasstatik zu ermitteln“.</p> <p>Bitte reichen Sie die hier erwähnten Bemessungstabellen und die Glasstatik nach.</p>	<p>Die Bemessungstabellen sind, wie beschrieben, dem Glas-Hersteller des Auftragnehmers zu entnehmen.</p> <p>In der Ausschreibung ist vorgesehen, dass die Glasstatik vom AN erstellt wird. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um einen Übertragungsfehler im Vortext handelt und keine Glasstatik vom Planer beigefügt wird.</p> <p>Die entsprechende Glasstatik ist gemäß Position 02.3 „Statische Nachweise“ im LV zu erstellen und vorzulegen.</p> <p>Somit sind die Dicken der Scheiben anhand der Glasstatik des AN und mithilfe der Bemessungstabellen vom gewählten Anbieter (vom AN) zu ermitteln.</p>
Stand: 23.07.2024		