

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 111-117/24

Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz
Los 460 - Aufzugsanlage m. Hublift

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 25.07.2024

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung
01	23.07.2024	Bieterfrage: Ist eine Traglast von 400KG möglich? Aufgrund der Statikprobleme bei Plattformliften, welche Außen in Betrieb genommen werden sollen, werden 500KG Traglastplattformen nicht gern gesehen bzw. schwer von einer Prüfstelle ohne gesonderte und spezifische Anforderungen durch einen Statiker nicht zugelassen. Es spielen hierbei Wind+Wetter Verhältnisse eine sehr große Rolle, welche die Statik bei 500KG erschwert."	Die Planung beläuft sich auf 500kg Traglast. Wir haben hier eine Maschine ausgeschrieben, wo erwartet wird, dass die statischen Anforderungen erfüllt werden. Die Wind- und Wetterverhältnisse sind statisch eher untergeordnet, da sich der Lift in einer Einhausung (auch Bestandteil der Ausschreibung) befindet. Diese soll vor Wind, Regen und Schnee schützen.

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.