

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Rohbauarbeiten

Vergabeart: Offenes Verfahren nach SektVO

Vergabe-ID: 2995338

Vergabenummer: EWR_A-ROH1

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 11:

Zu Pos. 01.03.8 und 02.03.8 Mauerwerk Brandwände, 24 cm stark, aus KS 1,4/12/IIa

Bis zu welcher Höhe muss die Wand hergestellt werden und ist ein Gerüst für die Ausführung in dieser Position zu berücksichtigen?

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

Bis ca. 6,50 m Höhe. Ausführung geplant mit den Scherenarbeitsbühnen aus dem LV.

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)