

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Rohbauarbeiten

Vergabeart: Offenes Verfahren nach SektVO

Vergabe-ID: 2995338

Vergabenummer: EWR_A-ROH1

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 22:

Da die Stützen gem. Statik mit einem C35/45 ausgeführt werden, stellt sich die Frage, ob eine ÜK II vorgesehen ist. Wenn ja, bitten wir um Ergänzung der entsprechenden Position.

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

Fremdüberwachung Beton in Absprache bauseits

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)