

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Rohbauarbeiten

Vergabeart: Offenes Verfahren nach SektVO

Vergabe-ID: 2995338

Vergabenummer: EWR_A-ROH1

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 10:

Zu Pos. 01.03.5 und 02.03.5 Stb.-Sockel 25/40 cm (Sockel für KS-Brandwand) nach

Welche Betonsorte soll, berücksichtigt werden?

Muss mit Tausalzen gerechnet werden?

Wir bitten um Angabe der entsprechenden Statik-Position.

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

Betonsorte Sockel C 25/30. Tausalze können bei der Nutzung auftreten. Der Sockel ist in der

Statik noch nicht enthalten. Ein Nachtrag wird erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)