

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Rohbauarbeiten

Vergabeart: Offenes Verfahren nach SektVO

Vergabe-ID: 2995338

Vergabenummer: EWR_A-ROH1

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 15:

Zu Pos. 01.03.16 und 02.03.16 Stb.-Stütze, 30/24 cm, entsprechend Statik fachgerecht

Sind in dieser Position die Stützen aus der Statik Pos 2 bis 5 gemeint, die im unteren Teil die Abmessungen 30/40 cm haben?

Wird über diese Position nur der obere Teil abgerechnet?

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

2 x ja

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)