

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Rohbauarbeiten

Vergabeart: Offenes Verfahren nach SektVO

Vergabe-ID: 2995338

Vergabenummer: EWR_A-ROH1

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 5:

Zu Pos. 01.01.7 und 02.01.7 Staubwand

Gibt es eine genauere Beschreibung der Staubschutzwand (welche Unterkonstruktion, mit Folie bespannt oder mit Holzplatten, sind bestimmte Lasten aufzunehmen, wie und wo kann die Staubwand befestigt werden)?

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

Die Staubschutzwand ist gedacht zum Schutz von Teilbereichen oder Einbauten. Ausführung mit Folie. Es gibt keine bestimmten Lasten. Befestigung an Bestandsbauteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)